

工業用燃焼炉の安全通則一

第 3 部 : プロテクティブシステム

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	4.2.2 第 3 段落	関連製品規格に含まれていない機器は、次の要求事項を満たさなければならない。 － SIL/PL 能力の認証は、ハードウェア及びソフトウェアを含む完成した機器に対して行う。	関連製品規格に含まれていない機器は、次の要求事項を満たさなければならない。 － 機器は、 JIS C 0508 (全ての部)、 JIS B 9961 及び JIS C 0511 (全ての部) による SIL 3 相当の能力をもつか、又は JIS B 9705-1 による PL _e 相当の能力をもつものでなければならない。 － SIL/PL 能力の認証は、ハードウェア及びソフトウェアを含む完成した機器に対して行う。

令和 3 年 7 月 15 日作成